

SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER

HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER	MEVZUATA UYGUN/ MEVZUATA UYGUN DEĞİL	EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE	EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK VERİLECEK CEZA	AÇIKLAMALAR
1- Hastanenin genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir)		Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
2- Acil ünitesi ve acil hizmetler, 26 ncı ve 39 uncu maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma	
3- Acil ünitesi açık ve çalışır durumda mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
4- Acil ünitesinde yeterli uzman tabip ve diğer personel ile donanım hazır bekletiliyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
5- Hastanede acil hastaların kabul ve sevk süreci tanımlanan bir düzenleme dahilinde uygulanıyor mu?		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
6- Acil tabelası görülebilecek bir yerde asılı mı?		Mesul müdür uyarılır	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma	
7-Ek-5 ve EK-6'daki tıbbî donanım ile ilaçlar mevcut mu?		Mesul müdür uyarılır	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma	
8- Ambulans hizmetleri 40 ıncı maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 15 ay	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma	
9- Ambulans hastaneye mi ait?				
10- Ambulansın plaka numarası ?				

SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

11-Acil ünitesinde 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu?		Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
12-Hasta nakil sürecinde hastanın gereksinimlerine uygun taşıma gerçekleştiriliyor mu?		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
13- Hastanede acil vakalar için kullanılan acil çağrı sistemi mevcut mu?				
14-Acil çağrı sistemi varsa çalışma sistemi yazılı olarak belirlenmiş mi?		Mesul müdür uyarılır	Yazılı hale getirilmesi sağlanır.	
15- Hastanede hemşire çağrı sistemi mevcut mu?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
16-Acile müracaat eden toplam hasta sayısı? (Yıl / Ay)				
17-Acilden sevk edilen toplam hasta sayısı? (Yıl/ Ay)				
18-Poliklinik oda sayısı ?				
19-Her tabibe ait poliklinik muayene odası mevcut mu?				
20-Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için ayrılmış poliklinik muayene odası bulunuyor mu?		Mesul müdür uyarılır	Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur.	
21-Poliklinik odası 23 üncü maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Uygun Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur	
22- Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği 23 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.	
23-Üroloji polikliniği 23 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.	

SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

24- Poliklinik muayene odalarında, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
25- Ameliyathaneler 24 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
26- Ameliyathanede hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ?		Mesul müdür uyarılır		
27- Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı? (ölçüm sonuçları denetim formuna eklenecektir)		Mesul müdür uyarılır		
28- Partikül ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor ?				
29- Ameliyathanenin enfeksiyonlara karşı korunması amacıyla Enfeksiyon Koruma Yönergesi hazırlanmış mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
30- Ameliyathanenin işlem süreçleri yazılı olarak hazırlanmış mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
31- Ameliyathanede, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun kayıtlar tutuluyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
32- Kullanılan anestezi ve anestezi tekniği, hastanın anestezi kayıtlarına giriliyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
33- Ameliyathanede atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Ameliyathane faaliyetlerinin 3 gün durdurulması	
34- Açık kalp ameliyatı yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise yıllık ameliyat sayısı				
35- Yoğun bakım ünitesi 25 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır	İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur.	
36- Yoğun bakım ünitelerinde hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Yoğun bakımlarda havalandırma sistemi kuruluncaya kadar İlgili uzmanlık dallarında yalnızca poliklinik hizmeti verilir	

SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

37-Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı? (ölçüm sonuçları denetim formuna eklenecektir)		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
38-Partikül ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor?				
39-Yoğun bakım yatak sayısı: Dahili yoğun bakım:..... Cerrahi yoğun bakım:..... Koroner yoğun bakım:..... KVC yoğun bakım:..... Yenidoğan yoğun bakım:..... Diğer.....				
40- Hastanen yoğun bakım veya özel servislerine alınacak hastaların belirlenmesi için standart oluşturmuş mu? Yazılı olarak süreçler belirlenmiş mi?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
41-Yoğun bakım ünitesinde de atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan Laboratuvarlar veya hizmet satın aldığı laboratuvarlar?			
42-Mikrobiyoloji laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
43-Mikrobiyoloji laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı: Soyadı:.....				
44-Biyokimya laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
45-Biyokimya laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:.....				

SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

46-Radyoloji ve diğer laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
47-Radyoloji laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:.....				
48-İleri görüntüleme üniteleri var mı? Neler ?				
49-Radyoterapi ünitesi var mı?				
50-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen diğer laboratuvarlar var mı? Varsa: Laboratuvarın Türü:..... Sorumlu uzmanın Adı Soyadı:.....				
51-Radyoloji laboratuvarı ilgili mevzuatına uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
52-Hasta ve çalışanları risk ve tehlikelere karşı korumaya yönelik radyasyon güvenlik programı var mı?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
53-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen görüntüleme v.b diğer laboratuvarlar ilgili mevzuata uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
54-Tüm laboratuvar ve görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlamaya yönelik bir program var mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
55-Cihazların kalibrasyon ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor?en son kalibrasyon yaptırılma tarihi?				

SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

56- Her tamirden sonra cihazların kalibrasyon ölçümleri yeniden yaptırılıyor mu?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
57- Laboratuvarlar için bir kalite kontrol programı var mı? Radyoloji laboratuvarı:..... Biyokimya Laboratuvarı:..... Mikrobiyoloji Laboratuvarı:..... Diğer laboratuvarlar:.....				
58- Numunelerin toplanması, tanımlanması güvenli bir şekilde transferi ve atılması için belirlenmiş bir program var mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
59- Doğum hanede çalışan NRP eğitimi almış en az iki personel var mı? (en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
60- Doğum eyleminde görevli personellerin NRP eğitimi tamamlanmış mı?(en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
61- Bebek Dostu Hastane Çalışmalarından sorumlu personel var mı?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
62- Hastane Bebek Dostu Hastane ünvanı almış mı?				
63- Hastane Bebek Dostu Hastane ünvanı almak için başvuru yapmış mı? tarihi?				
64- Bebek Dostu Hastane ünvanı almak için Bebek Dostu Hastaneler değerlendirme ekibi tarafından değerlendirme yapılmış mı?				
65- Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen ÜYTE, diyaliz, organ ve doku nakli gibi merkezler, ilgili mevzuata uygun mu?		Mesul müdür uyarılır	Uygunluk sağlanıncaya kadar ilgili merkezlerde faaliyet durdurulur.	

SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

66- Eczane ve eczane hizmetleri, 27 nci ve 41 inci maddelerde belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
67- Hastanede bulunan tüm birimler ve yapılan işlemler için bir işlem süreci belirlenerek iç hizmet yönergesi hazırlanmış mı? Hazırlanan iç hizmet yönergesi personele duyurulmuş mu?		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	